



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,  
тел. (343) 371-17-00, 371-33-55

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР  
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17  
телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

### Предписание N 3/1/1

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности  
Муниципальному общеобразовательному учреждению филиал «Белослудская начальная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения** главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору №3 от 13.01.2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

**в период** с «20» января 2020 с 15-00 до 16-00, «27» января 2020 с 14-00 до 16-00, «30» января 2020 с 14-00 до 16-00, «03» февраля 2020 с 12-00 до 13-00 часов.

**проведена проверка** – Вохминцевым Сергеем Павловичем – заместителем главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору; Катаевым Алексеем Андреевичем государственным инспектором по пожарному надзору г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору зданий и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения "Килачѳвская средняя общеобразовательная школа", филиал «Белослудская начальная общеобразовательная школа»

**расположенного(ых) по адресу:** 623821, Свердловская область, Ирбитский район, с. Белослудское, ул. Космонавтов, 2

**совместно с:** Заведующая филиалом «Белослудская НОШ» Епанчинцева Татьяна Юрьевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Помещения пищеблока не отделено противопожарными преградами от помещений школы.	(ст. 88 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»);	01.07.2020г.	

2	Автоматическая пожарная сигнализация, установленная на объекте, не соответствует проектной документации.	(Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п.61);	01.07.2020г.	
3	Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует проектной документации.	(Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п.61);	01.07.2020г.	
4	Отсутствует декларация по пожарной безопасности.	(ст. 64 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.07.2020г.	
5	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения проводится лицом, не прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п. 478; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации» п. 4.3.1; 4.3.3, 4.3.7; Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности", Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2017 № 1219 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности"	01.07.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель Главного государственного инспектора  
г. Ирбита и Ирбитского района, Байкаловского  
муниципального района по пожарному надзору  
Вохминцев С.П.

"03" февраля 2020 г.

Директор МОУ «Килачëвская СОШ»  
филиал «Белослудская НОШ»  
Носкова Ольга Андреевна

"03" февраля 2020 г.



*Ольга*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99  
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99