



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,
тел. (343) 371-17-00, 371-33-55

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

Предписание N 2/1/1

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности Муниципальному общеобразовательному учреждению "Килачёвская средняя общеобразовательная школа"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

03.2.2020г.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору №2 от 13.01.2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с 13-00 до 15-00 часов «20» января 2020г., с 12-00 до 14-00 часов «27» января 2020г. с 12-00 до 14-00 часов «30» января 2020г., с 11-00 до 12-00 часов «03» февраля 2020 г.

проведена проверка – Вохминцевым Сергеем Павловичем – заместителем Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору зданий и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения "Килачёвская средняя общеобразовательная школа" Филиал «Чернорицкая начальная общеобразовательная школа»,

расположен(ых) по адресу: 623808, Свердловская область, Ирбитский район, с. Чернорицкое, ул. Пролетарская, 39.

совместно с: Заведующим филиалом «Чернорицкая НОШ» МОУ «Килачёвская СОШ» Говорухиной Марией Павловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	На объект защиты, не разработана декларация пожарной безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64	01.07.2020г.	
2	Автоматическая пожарная сигнализация, установленная на объекте, не соответствует проектной документации	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п.61	01.07.2020г.	

3	Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует проектной документации	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п.61	01.07.2020г.	
4	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения проводится лицом, не прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п. 478; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации» п. 4.3.1; 4.3.3, 4.3.7; Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности", Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2017 № 1219 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности"	01.07.2020г.	
5	В складских и производственных помещениях не определена категория пожарной и взрывопожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п. 20	01.07.2020г.	
6	Помещения школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) не отделены противопожарными преградами от помещений другого класса функциональной пожарной опасности (детский сад, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1	01.07.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель Главного государственного инспектора
г. Ирбита и Ирбитского района, Байкаловского
муниципального района по пожарному надзору
Вохминцев С.П.

"03" февраля 2020 г.

Директор МОУ «Килачëвская СОШ»

Носкова Ольга Андреевна

"03" февраля 2020 г.



Лос

(подпись)