



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,
тел. (343) 371-17-00, 371-33-55

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

Предписание N 1/1/1

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности Муниципальному общеобразовательному учреждению "Килачёвская средняя общеобразовательная школа"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору №1 от 13.01.2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с 10-30 до 12-30 часов «20» января 2020г., с 09-00 до 12-00 часов «27» января 2020 г., с 09-00 до 12-00 часов «30» января 2020, с 09-00 до 11-00 часов «03» февраля 2020 года.

проведена проверка – Вохминцевым Сергеем Павловичем – заместителем Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору зданий и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения "Килачёвская средняя общеобразовательная школа",

расположенно(ых) по адресу: 623822, Свердловская область, Ирбитский район, с. Килачёвское, ул. Ленина, 36-Б.

совместно с: Директором МОУ «Килачёвская СОШ» Носковой Ольгой Андреевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой открываются не по направлению выхода из помещения	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.6	01.07.2020г.	
2	Выходы с лестничных клеток, №2, №3 по плану второго этажа строения, на	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.07.2020г.	

	кровлю не оборудованы противопожарными люками	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.7		
3	Автоматическая пожарная сигнализация, установленная на объекте, не соответствует проектной документации	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п.61	01.07.2020г.	
4	Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует проектной документации	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п.61	01.07.2020г.	
5	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения проводится лицом, не прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п. 478; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации» п. 4.3.1; 4.3.3, 4.3.7; Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности", Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2017 № 1219 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности"	01.07.2020г.	
6	В помещении электрощитовой, помещении склада хранения лыжного инвентаря, в помещении хранилища библиотеки и других, складских и производственных помещениях не определена категория пожарной и взрывопожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п. 20	01.07.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель Главного государственного инспектора
г. Ирбита и Ирбитского района, Байкаловского
муниципального района по пожарному надзору
Вохминцев С.П.

"03" февраля 2020 г.

Директор МОУ «Килачёвская СОШ»

Носкова Ольга Андреевна

"03" февраля 2020 г.



М.Л.П.


(подпись)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99